



| CODIGO  | VOLUMEN          | ESP | DIAM  | ALTO T | PESO KG |
|---------|------------------|-----|-------|--------|---------|
| CAV-043 | 100 parafina Lts | 4   | 650   | 1.300  | 50      |
| CAV-044 | 200 parafina Lts | 4   | 500   | 1.200  | 60      |
| CAV-045 | 350 parafina Lts | 4   | 650   | 1.200  | 145     |
| CAV-046 | 500 parafina Lts | 4   | 850   | 1.400  | 190     |
| CAV-047 | 500 Lts          | 4   | 850   | 1.400  | 190     |
| CAV-048 | 600 Lts          | 4   | 900   | 1.400  | 205     |
| CAV-049 | 1 m3             | 4   | 1.220 | 1.450  | 280     |
| CAV-050 | 1,5 m3           | 4   | 1.220 | 1.950  | 350     |
| CAV-051 | 2 m3             | 4   | 1.320 | 1.950  | 455     |
| CAV-052 | 3 m3             | 4   | 1.400 | 2.500  | 700     |
| CAV-053 | 4 m3             | 4   | 1.600 | 2.500  | 880     |
| CAV-054 | 4,5 m3           | 4   | 1.710 | 2.500  | 920     |

NOTAS:

- NORMA DE FABRICACION SEC UL 142
- MATERIAL A37-24 ES / ASTM A36
- CABEZALES BOMBEADOS Y PESTAÑADOS
- ESCOTILLA ACCESO
- COPLAS A105 HILO NPT
- OREJAS DE IZAJE
- SOLDADORES CALIFICADOS ASME IX
- CONTROL A SOLDADURAS RADIOGRAFIAS SPOT
- PRUEBA DE HERMETICIDAD
- PROTECCION INTERIOR SIN PINTURA
- PROTECCION EXT. ESMALTE POLIURETANO BLANCO
- CERTIFICACION AUTORIZADA SEC
- SOLDADURA AUTOMATICA POR ARCO SUMERGIDO

|   |       |   |              |     |
|---|-------|---|--------------|-----|
| NOMBRE  | FIRMA | <b>STANMETAL</b><br>CHILE LTDA.<br>NUCLEO IND STGO SUR MOD 57 FON0 570 9005 |              |     |
| P.BERRIOS A   |       | CLIENTE   |              |     |
| ESTANQUE PARA COMBUSTIBLE<br>CERTIFICACION AUTORIZA SEC |       | OBJETO  | PLANO        | REV |
|   |       | ESTANQUES<br>VERTICALES   | ST- 003-2009 | 1   |